

Допустима концентрація показників якості стічних вод підприємств при скиді у каналізаційну мережу м. Світловодськ

№ з/п	Найменування речовин	Допустима концентрація в стічних водах, г/м ³
1	СПАР	1,1
2	Нафта, нафтопродукти	2,0
	Сульфати	43,0
4	Завислі речовини	215,0
5	Хлориди	242,4
6	Залізо загальне	1,5
	БСК ₅	251,0
	Сухий залишок	828,3
	Азот амонійний	20,3
	Нітрити	на рівні вмісту у джерелі водопостачання
	Нітрати	на рівні вмісту у джерелі водопостачання
	Фосфати	4,1
	ХСК = <2,5 БСК ₅	628,0
	Мідь	0,03
	Цинк	1,4
	Фтор	1,1
	Сульфіді	1,5
	Жири	50,0

Інгредієнти, скидання яких в міську каналізацію не допускається

20	Нерозчинені масла, мазут, смоли
21	Кислоти, горючі суміші, токсичні та розчинені газоподібні речовини, здатні утворювати в мережах та спорудах токсичні гази
22	Концентровані маточні та кубові розчини
23	Будівельне, промислове, господарське – побутове сміття, ґрунт, абразивні речовини
24	Радіоактивні речовини, епідеміологічне небезпечні бактеріальні та вірусні забруднення